

1. установить систему молниезащиты;	РД 34.21.122-87, СО 34.21.122-3003	До 17.05.2014 г.
2. шкафы пожарных кранов не соответствуют	НПБ 151-00;	До 17.05.2014 г.
3. двери гладильной, прачечной и вентиляционной не выполнены противопожарными	СНиП 21-01-97 п. 7.4.	До 17.05.2014 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в мае 2014 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Начальник ОНД по Мясниковскому району ГУ МЧС

(должность, фамилия, инициалы)

России по Ростовской области Воловдов Г.А.

Главного государственного инспектора)

« 10 » июля 20 13 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature: Заверюющий Черепашкин Т.М.)
(должность, фамилия, инициалы)

« » 20 13 г.